

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АЮ64.В.00894

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018732

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАПП Россия». ОГРН: 1056317004480. Место нахождения: 443028, Россия, Самарская область, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, №7. Фактический адрес: 443028, Россия, Самарская область, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, №7. Телефон: +78462310333. Адрес электронной почты: technic@lappgroup.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«U.I.LAPP GmbH». Место нахождения: Schulze-Delitzsch-Straße 25, D-70565 Stuttgart, Germany, Германия. Фактический адрес: Schulze-Delitzsch-Straße 25, D-70565 Stuttgart, Germany, Германия. Телефон: +49(0)711/78 38-01. Факс: +49(0)711/78 38-2640. Адрес электронной почты: info@lappkabel.de. См. Приложение бланк № 0015333.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Провода силовые однопровольные с медной жилой и сечением от 0,08 мм² до 400 мм², не распространяющие горение, с изоляцией из ПВХ пластика, марок: LIFY, ESUY, X00V3-D, X05V-K, H05V-K, X07V-K, H07V-K, Multi-Standard SC, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшитого полиолефинового сополимера, марки ÖLFLEX® HEAT 125 SC, не распространяющие горение, с изоляцией из силикона, марок: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL, ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ, ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi, не распространяющие горение, с изоляцией из фторэтиленпропилена, марок: ÖLFLEX® HEAT 205 SC, ÖLFLEX® HEAT 260 SC, не распространяющие горение, с изоляцией из стекловолокон, марки ÖLFLEX® HEAT 350 SC, не распространяющие горение, с изоляцией из легит MICA на основе слюды, марок: ÖLFLEX® HEAT 1565 SC, не распространяющие горение, с изоляцией из безгалогенового компаунда, марок: H05Z-K, X05Z-K, H07Z-K, X07Z-K, с никелевой жилой сечением от 0,08 мм² до 400 мм², не распространяющие горение, с изоляцией из стекловолокон, марок: ÖLFLEX® HEAT 650 SC, изготовленные в соответствии с EN 50525, AWM 2570. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России: 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ 31565-2012 (Показатель пожарной опасности - ПРГО 1 по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протоколы испытаний: № 1/596, № 1/597, № 1/598 от 28.12.2016 г., № 1/604, № 1/605, № 1/606 от 29.12.2016 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акты о результатах анализа состояния производства № 1796/АО от 08.08.2016 г., № 1797/АО от 11.08.2016 г., № 1780/АО от 17.11.2016 г., № 1798/АО от 17.11.2016 г., № 1799/АО от 24.01.2017 г., № 1800/АО от 26.01.2017 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2017 по 04.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Марутаев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.AIO64.B.00894

(обязательная сертификация)

№ 0015333

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Câbleries Lapp s.a.r.l.	Technopôle Forbach Sud, F - 57600 Forbach, France, тел./факс: 0033-38784 9089/0033-38787 7747.
Lapp GmbH Kabelwerke	Oskar-Lapp-Str. 5, D - 70565 Stuttgart, Germany, тел./факс: 0049-711-7838-3420/0049-711-7838-3330.
Lapp Systems GmbH	Bövingen 127, D - 53804 Much, Germany, тел./факс: 0049-2245 9166-16/0049-2245 9166-4416.
Miltronic AB Systems	Kungshagsvägen 7, SE - 61129 Nyköping, Sweden, тел./факс: 0046-15577700/0046-15577701.
Emka AG	Nikola Petrov Street 30, 5400 Sevlievo, Bulgaria, тел./факс: +35 9675 31394/+35 9896 836 200
Bruno Baldassari & F.lli S.p.A.	Viale Europa, 118/120, 55013 Lammari - Capannori (LU), Italia, тел./факс: +39 0583 435 2232/+39 0583 96 28 49



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

И.И. Далбинш

А.В. Марутаев